

Блок: 5 и 6

УТВЪРЖДАВАМ

Система:

ГЛАВЕН ИНЖЕНЕР ЕП-2: 

Подразделения: “О I к-р”, “О II к-р”,
“ПБО”

.....^{30.12}..... 2014 г. / А. Атанасов /

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ 2014.30-PO.00.7еп.951

за доставка на челни механични уплътнения

1. Описание на доставката

1.1. Описание на изработваното и доставяното оборудване или материали

Заявените за доставка челни механични уплътнения осигуряват периодичното техническо обслужване и ремонт на помпени агрегати по I и II контур, както и за подържане на минималния запас. Използването на челни уплътнения в “АЕЦ Козлодуй” започна през 1997 год. С оглед намаляване на протечки от салниковите камери на помпите, същите са преработени, така че да се монтират челни уплътнения. След извършената реконструкция протечките са сведени до минимум. В настоящия момент механични челни уплътнения осигуряват надеждна работа на 38 помпени агрегата на 5 и 6 ЕБ и ОСО. Заявените челни уплътнения са необходими за подмяна на дефектиралите, както и за подържане на минимален аварийен резерв.

Челните уплътнения посочени в техническата спецификация са разработени и произведени от фирма “Ником-65” ЕООД гр. Варна, която притежава конструкторската документация за тях. Доставката на челни уплътнения от друг производител ще доведе до несъвместимост и необходимост от изменение на салниковите камери.

Доставените резервни части да преминат общ входящ контрол на територията на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

Доставката да бъде съпроводена от следните документи:

- Сертификат/декларация за съответствие;
- Сертификат/декларация за произход;
- Сертификати на използваните материали;
- Инструкция за монтаж;
- Условия за съхранение и преконсервация;
- Срок на годност при съхранение;
- Гаранционен срок;
- Маркировка на всеки детайл (наименование; чертеж №.....);

Програма за финансиране

Наименование на програмата за финансиране (ИП, ПП, РП и др.)	№ на мярка от програма / код на мероприятие МИС ВааН
Ремонтна програма	200002D0, 20007330, 20000200

Изготвили:

Механик сектор "О I к-р": (Фотиня Христова)

29 / 12 2014г. / Цветомир Гайдарски /

Р-л гр. сектор "О II к-р": Попов

29 / 12 2014г. / Тихомир Стайков /

Р-л сектор "ПБО":

29 / 12 2014г. / Анатолий Геннадиев /

Проверили:

Р-л направление "Р": /Ивайло Калев/

29 / 12 2014г. /Ивайло Калев/

Гл. механик "ПККР":

29 / 12 2014г. / Васил Занков /

Р-л сектор "ОК": /Корнелия Монева/

30 / 12 2014г. / Корнелия Монева /